



د افغانستان اسلامي امارت

د چارو ادارې لوی ریاست
د څارنې او پالیسۍ معاونیت
د ملي تدارکاتو ریاست

گزارش جلسه قبل از آفرگشایی

Minutes of Pre-Bid Meeting

عنوان پروژه: پروژه تهیه و تدارک تجهیزات کیبل و لاین شبکهات برق مورد ضرورت واحد های د افغانستان برشنا شرکت برای سال ۱۴۰۱

شماره داوطلبی: NPD/ DABS /1401/G-001/NCB/Rebid

نهاد تدارکاتی: د افغانستان برشنا شرکت

تاریخ و زمان جلسه: ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ مورخ ۱۴ حوت ۱۴۰۱

مکان جلسه: ریاست تدارکات ملی

شماره	ملاحظات و پیشنهادات از طرف داوطلبان	توضیحات نهاد تدارکاتی
۱	قطر کیبل ABC ۴*۱۵۰ در مشخصات تخنیکي ۱۳,۳ میلی متر ذکر گردیده است، درحالیکه مطابق استاندارد ذکر شده در خود مشخصات حد اقل قطر کیبل متذکره ۱۴,۱ میلی متر میباشد، در زمینه توضیحات اریه بدارید.	قطر کیبل ABC ۴*۱۵۰ مطابق مشخصات ارایه شده (14.30) میباشد ومشخصه ضم ایمیل میباشد
۲	سیم ستیک در مشخصات تخنیکي گفته شده مطابق به استاندارد ها در نظر گرفته شود، درحالیکه هیچ وضاحت و تعریفی از سیم استیک در استاندارد ها موجود نمی باشد، شرکت های تولیدی طبق عرف بازار برای کیبل های ۱۵۰ میلی متر، ۱۲۰ میلی متر و ۹۵ میلی متر سیم استیک را ۲۵ میلی متر مربع دیزاین می نمایند و برای کیبل ۷۰ میلی متر مربع استیک ۱۶ میلی متر مربع در نظر می گیرند و تمام فشار های میکانیکی بالای لین وارد میگردد برداشت می نمایند. در مورد وضاحت دهید که آیات استیک ها به همین مشخصات تهیه گردد یا خیر؟	درلیست نیازمندی تجهیزات سیم ستیک درکیبل ارایه نشده است بناً ضرورت نیست.
۳	در قسمت استندر های سیم های ACSR مشخصات تخنیکي استاندارد DIN 48204 ذکر گردیده است، که استاندارد متذکره از ۳۹ سال قبل بوده و بهتر است که استاندارد BS EN 50182 که یک استاندارد اپدیت می باشد و در سال ۲۰۱۳ تعیین گردیده است و تمام خصوصیات DIN 48204 شامل BS EN 50182 میباشد، و در پروسه های تست سهولت ایجاد کرده و کارکردگی بهتر نسبت به DIN 48204 دارد، بناً تقاضا می گردد در صورتیکه اداره موافق باشد استاندارد BS EN 50182 را برای کیبل های ACSR اضافه نماید.	برفعلاً برشنا شرکت از استاندارد DIN 48204 استفاده مینماید.

جلسه ساعت ۱۰:۴۳ قبل از ظهر ختم گردید.