



د افغانستان اسلامي امارت

د چارو ادارې لوی ریاست

ریاست تدارکات ملی

معاونیت تخنیکي

آمریت انسجام، توحید و تحلیل پلان های تدارکاتی

گزارش جلسه قبل از آفرگشایی

Minutes of Pre-Bid Meeting

عنوان پروژه: تهیه و تدارک 7 قلم تجهیزات برقی مورد ضرورت احیای مجدد لین انتقالی 220 کیلو ولت ارغندی میدان شهر الی غزنی

شماره داوطلبی: NPD/DABS/1402/G-009/NCB

نهاد تدارکاتی: د افغانستان برشنا شرکت

تاریخ و زمان جلسه: ساعت 10:00 ق.ظ مورخ 23 اسد 1402

مکان جلسه: ریاست تدارکات ملی

| شماره | ملاحظات و پیشنهادات از طرف داوطلبان | توضیحات نهاد تدارکاتی |
|-------|--|---|
| 1 | در شماره 5 جدول اقلام و اسناد تخنیکي استحکام زنجیره 300 کیلو نیوتن ذکر شده است درحالیکه این استحکام در زنجیره تک سلیتره به دلایل ذیل امکان پذیر نیست: سلیتر های IEC 20 حداکثر 210 کیلو نیوتن و IEC 16 حداکثر 160 کیلو نیوتن مطابق استاندارد استحکام را تحمل می کنند، برای استحکام های بالاتر باید سلیتر دابل باشد، در آن صورت با سلیتر های IEC 20 تا نیروی 420 کیلونیوتن وبا سلیتر های IEC 16 تا نیروی 320 کیلونیوتن هم می توان انتظار داشت، در این زنجیره همانطور که ملاحظه می گردد باندل دو سیمه هست که تا اینجا مشکلی نیست ولی سلیتر تک می باشد که مطابق استاندارد نیروی 300 کیلو نیوتن برای سلیتر وبال قابل حصول نمی باشد مگر آنکه از سلیتر با استاندارد IEC 30 استفاده شود که بعید می دانیم این استاندارد سلیتر مورد نظر اداره محترم باشد، برای حل این مسئله باید با استحکام به حداکثر 210 کیلو نیوتن کاهش یابد یا از دو ردیف سلیتر یعنی دبل استفاده گردد که در آن صورت مشکلی نخواهد بود. لطف نموده به ملاحظه فوق پاسخ واضح ارائه نمایید. | قسمیکه درجریان قراردارید تجهیزات درخواست شده جهت احیای مجدد لین انتقالی 220 کیلوولت ارغندی -غزنی میباشد و Minimum Mechanical Failing Load for fittings and Insulators در پروژه متذکره که قبلا تکمیل شده است 160 کیلونیوتن برای انسولیتور عادی و 300 کیلونیوتن برای انسولیتور کش بوده و مقدار Minimum Mechanical Failing Load for fittings and Insulators برای تجهیزات خواسته شده یکسان ومطابق استندردهای پروژه متذکره درنظرگرفته شده است بنا بادر داشت استندرد های که در مشخصات تخنیکي ذکر گردیده است اجراءت شود. |
| 2 | در اقلام شماره 6 و 7 جدول قیمت ها، واحد آنها، (2/سیت) در نظر گرفته شده است، در زمینه وضاحت دهید. | واحد اقلام شماره 6 و 7 جدول نیازمندی و لست اجناس و جدول تحویلی (1/سیت) تعدیل گردید. |

جلسه ساعت 10:25 دقیقه قبل از ظهر ختم گردید.