

Rundlauf am Außen-ϕ < 0,05 m/m

Planschlag am Außen-ϕ < 0,02 m/m

Flächen mit „x" zueinander laufend bzw. planparallel

Buchstabe	komm.f vor	Änderung	Tag	Name

1965	Tag	Name	
Gez.	2.6.	Bender	Mahipar 16817/18
Gepr.			
Ges.			
Norm.			
Büro tkh	Maßstab 1:1		
Werkstoff			Wellenkupplung Turbine - Generator
Maße o. Tol.-Ang. ± ½ JT14			
Paßmaß / Abmaße			
Pause lit.			

J.M. VOITH GMBH Heidenheim (Brenz)

Zeichnungsnummer **2.21-21458**

Entstanden aus

Ersetzt durch

Ersatz für

zul. größte Rauhtiefe in µm (DIN 3141, Reihe 3) ▽63, ▽▽16, ▽▽▽4, ▽▽▽▽1

Format DIN A 2