1678,90
1678,70
1678,40
1677,25
1675,25
1674,20 H.H.W.
1673,70
1673,00 Stauziel
1671,50
1671,22
1668,5

Von Brückenmitte 2000 — 300 — 850

Spindelendschalter für Haupt- u. Hilfsstrom für Endabschaltung der Schütze oben (Klappe umgelegt) und Klappe aufgerichtet (bei geschlossener Schütze)

980,65 — 596 — 406,7 — 380 — 240 — 520 — 300

Mitte Bremse

Antriebsmaschine
Kurzschlußläufer
N = 8 PS
n = 935 UpM

Wellenmaschine
Schleifringläufer
N = 1,5 PS
n = 925 UpM

Fangbolzen

Hebelendschalter für Hauptstrom zur Endabschaltung der Schütze in oberster Stellung bei aufgerichteter und verriegelter Klappe.

Hebelendschalter f. Hilfsstrom für Stellungsanzeige Schütze unten

transportables Podest II

Schaltschrank mit Ortssteuerung II

Widerstandsgerät für el. Welle II

Gallkette t = 100 mm II

Klappenverriegelung II

Schützenhub H = 5200 mm

699,5

20°37'41"

75°

31,5°

5°49'33"

40°27'

1100

h = 1939,3 mm

von Brückenmitte 2700

von Brückenmitte 2705 II

Nischenschnitt

2300 — 2400

220 II

900

205 — 225 — 245 — 695 — 225

358 — 1742 — 30 — 270

Wasserlauf

Schnitt durch d. Windenhaus

M 1:25

6500

Blechverkleidung II

Podest II

300 — 600 — 1600

850 — 1550 — 2400

Technische Daten:

Aufzugskraft P_A = 17,5 t je Kette
Hubgeschwindigkeit v = 0,4 m/Min (für Schütze u. Klappe)
Senkgeschwindigkeit v = 0,4 m/Min (für -"- u. -"-)
max. Schützenhub H = 5,20 m
max. Klappendrehwinkel α = 75°

Bauleitung Mahipar
EINGEGANGEN AM: 18. JULI 1966
MIT SCHREIBEN VOM:

Maschinenbau	WAAGNER-BIRO Wien V. Kölnergasse 29		Abteilung W
Besteller	M.J.M. Kabul, Afghanistan		Gezeichnet: Pr
Bauwerk	KW Mahipar		Wien 15.6.65
Bauteil	Disposition Wehrverschluß mit Antrieb		1:10, 1:25
Auftrag Nr.	32-406		1501